

(3)

ca Ferrario

C.A.P. 20020
Provincia di Milano

C O M U N E D I
Ceriano Laghetto



Prot. 325 del 13-1-06 BL/rc
Da citare sempre nella risposta

Sp. al
R. n.
13/106

Spett.le Regione Lombardia
Dir. Gen. Territorio e Urbanistica
U.O. Programmazione Integrata e
Valutazione Di Impatto Struttura
Valutazione di Impatto Ambientale
Via Sasseti 32/2
20124 MILANO
c.a. Arch. Mauro Visconti


OGGETTO: Procedura di V.I.A. per il progetto di "Costruzione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 125 MW e relative opere connesse" Comune di Ceriano Laghetto (MI).
Committente BRACCO IMAGING Spa
Rif. nota Regionale n. Z1.2005.0035665 del 05.12.2005

Gentile architetto,

come anticipato con ns. precedente nota n. 11566 del 12 Dicembre u.s., Le invio in allegato alla presente alcune considerazioni attinenti il progetto e lo Studio di Impatto Ambientale dell'impianto in argomento, elaborate per conto del Comune di Ceriano Laghetto dalla Soc. P.I.D.E. ingegneria S.r.l. di Orio al Serio.

Desidero in particolare informarLa che il Comune di Ceriano Laghetto esprime un giudizio complessivamente positivo in merito alla realizzazione di tale impianto all'interno del proprio ambito territoriale. Si riserva altresì ogni ulteriore azione ritenuta utile ed opportuna per migliorare le soluzioni impiantistiche e le tipologie realizzative previste dal progetto, l'impatto delle opere proposte sul territorio, con particolare attenzione al tema dell'inquinamento atmosferico e acustico, oltre che del loro inserimento ambientale.

Con particolare interesse questo Comune si riserva di approfondire e, se possibile, definire precisi impegni per ottimizzare l'opera, anche al fine di recuperare e impiegare il calore e l'energia prodotti dall'impianto, per il riscaldamento di edifici pubblici e



Via Roma 13 - Tel. 029666131
Codice Fiscale 01617320153
Partita IVA 00719540965
www.comune.cerianolaghetto.mi.it

Servizio Tecnico

Lavori Pubblici e Manutenzioni
Tel. 0296661343
Fax 0296460215
tecnico.ceriano@comune.cerianolaghetto.mi.it



privati di particolare caratteristiche e dimensioni, oltre che per ottenere forme di ristoro o compensazioni nei termini previsti dalle vigenti norme del decreto Salvacentrali.

Sulla scorta infine delle indicazioni fornite dalla Commissione Ambiente Comunale nella seduta del 16 Dicembre u.s., l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso invitare codesti uffici Regionali ad attivare ogni azione ritenuta utile e necessaria al fine di:

- a- effettuare un'analisi dettagliata dei livelli di inquinamento atmosferico attualmente presenti in questo ambito territoriale, al fine di valutare se ed in quale misura, il nuovo impianto potrà contribuire a modificare la situazione in essere in particolare calcolando l'apporto in aggiunta e in diminuzione, attraverso l'attivazione del nuovo impianto e la chiusura di quelli previsti;
- b- provvedere all'installazione sul territorio di un'apposita centralina per il monitoraggio continuo dei livelli di inquinamento atmosferico della zona (almeno per PM10 e NOX).

Si confida nella Sua attenzione affinché queste richieste possano essere accolte e nel frattempo si resta a disposizione per ogni ulteriore contributo e per fornire i chiarimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Con i migliori saluti

Ceriano Laghetto, li 11 Gennaio 2006

IL SINDACO

Dr.ssa Antonella Ferrario

All.: Relazione soc. P.I.D.E.

L REGIONE V I A - BRACCO IMPIANTO DI COGENERAZIONE J&C

